

Datenblatt für Artikel: DLTIO002--

Dachlüfter mit 2 Ventilatoren und Thermostat für DSI Stand-

schränk IP5x, RAL7035 Lichtgrau. Zusätzlich ist die Abdeckung DLTIC0001 und der passende Adapter DLTIAxx nötig.



SCHRACK-Info

Der Dachlüfter DLTIO002 ist für den Einbau in die IP54 Standschränke DSI geeignet. Zusätzlich benötigt wird die Abdeckung DLTIC001 und der zu Schrankbreite und -tiefe passende Adapter DLTIAxx. Gesamt ergibt sich eine Lüftereinheit mit Staubschutz IP5x.

Zwecks Luftansaugung empfehlen wir den DSI-Schrank auf einem Sockel zu montieren.

Technische Daten

Nettolänge (mm)	450,00
Nettbreite (mm)	380,00
Nettohöhe (mm)	40,00
Nettogewicht (kg)	3,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	0
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40

Datei Tabelle: Dachlüfter mit 2 Ventilatoren und Thermostat für DSI Stand-

Artikelnummer	Leistungsaufnahme [W]	Anzahl der Ventilatoren	Geräuschpegel in dB	Luftstrom m ³ /h
DLTI0002--	46	2	57,8	109,2
DLTI0004--	92	4	59,9	139,2
DLTI0006--	138	6	61,4	159,9

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Dachlüfter mit 2 Ventilatoren und Thermostat für DSI Stand- schrank IP5x, RAL7035 Lichtgrau. Zusätzlich ist die Abdeckung DLTIC0001 und der passende Adapter DLTIAxx nötig.	DLTI0002
Optionales Zubehör	
IP5x-Abdeckung zur Installation von DLTi-Dachlüftern in Standschränke DSI. RAL7035 Lichtgrau. Zusätzlich ist der passende Montage-Adapter DLTIAxx nötig.	DLTIC001
IP5x-Adapter mit Filter für die Montage der DLTi Dachlüfter in Standschränke DSI 800x800. RAL7035 Lichtgrau. Zusätzlich ist die Abdeckung DLTIC001 nötig.	DLTIA88
IP5x-Adapter mit Filter für die Montage der DLTi Dachlüfter in Standschränke DSI 800x1000 und 800x1200. RAL7035 Lichtgrau. Zusätzlich ist die Abdeckung DLTIC001 nötig.	DLTIA81
IP5x-Adapter mit Filter für die Montage der DLTi Dachlüfter in Standschränke DSI 600x600. RAL7035 Lichtgrau. Zusätzlich ist die Abdeckung DLTIC001 nötig.	DLTIA66
IP5x-Adapter mit Filter für die Montage der DLTi Dachlüfter in Standschränke DSI 600x1000 und 600x1200. RAL7035 Lichtgrau. Zusätzlich ist die Abdeckung DLTIC001 nötig.	DLTIA61